

ERRATA CORRIGE 2

NORMA CEI EN 50522 2011-07 (fasc. 11372)

Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c.a.

L.3 Determinazione delle tensione totale di terra

Sostituire la formula al quarto capoverso con la seguente:

$$\underline{Z}_E = \frac{U_{EM}}{I_{EM}}$$

L.3 Determination of the earth potential rise

Sostituire la formula al quarto capoverso con la seguente:

$$\underline{Z}_E = \frac{U_{EM}}{I_{EM}}$$