

ERRATA CORRIGE 1

NORMA CEI EN 61000-2-12 (CEI 210-77) Prima Edizione: 2004-03 (fasc. 7255)

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Parte 2-12: Ambiente - Livelli di compatibilità per i disturbi condotti in bassa frequenza e la trasmissione di segnali sulle reti pubbliche di alimentazione a media tensione

Pag. 6 par 3.2.8: sostituire la formula con la presente:

$$\text{Voltage unbalance} = \sqrt{\frac{6(U_{12}^2 + U_{23}^2 + U_{31}^2)}{(U_{12} + U_{23} + U_{31})^2} - 2}$$

Gennaio 2008