

**CEI 11-20 V1  
(fasc. 7394)**

**Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti  
di I e II categoria**

**ERRATA CORRIGE 1**

SOSTITUIRE, NEL TESTO DELLA VARIANTE V1 PAG. 1 SOTTO RIPORTATO, IL TESTO BARRATO DOPPIO CON IL SEGUENTE: "... **pari o** ..."

*"Sostituire il testo degli ultimi due capoversi del punto e) del paragrafo 5.4.1 con il seguente:*

**Gli impianti di produzione statici destinati al funzionamento in parallelo alla rete pubblica di I categoria devono avere la separazione metallica tra la rete pubblica in c.a. e la parte in c.c. (anche se la parte in c.c. è interna al convertitore). Per potenza complessiva di produzione non superiore a 20 kW, tale separazione può essere sostituita da una protezione che intervenga per valori di componente continua complessiva ~~non~~ superiore allo 0,5% del valore efficace della componente fondamentale della corrente massima complessiva dei convertitori."**

**Dicembre 2004**